

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

No. 06947*Certification Modality***Tipo Lote****Esquema 1B**La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:*CIDET certifies that the product:*

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
ACCESORIOS PARA CABLES ELÉCTRICOS DE MEDIA TENSIÓN	ELCOBLOK G_U	VER ANEXO


*Este Certificado es Tipo Lote y su alcance comprende únicamente las cantidades y seriales descritos en el anexo de características*Las características e identificación de éste producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.*The characteristics and identification of this product are described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE***Fabricado por**
Manufactured by:**ELCON MEGARAD S.P.A.**

Vía Nazionale 110 - 83030, Arcella (AV), Italia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements ofEN 50393:2006, EN 61180-1:2003 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.12)

Fecha de Certificación: 03 / 11 / 2017

Última Actualización: 20 / 04 / 2018


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
CIDET Certification managerCIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.***ISO/IEC 17065:2002**
09-CPR-004



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO TIPO LOTE No. 06947

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 03 / 11 / 2017

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 20 / 04 / 2018

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
ACCESORIOS PARA CABLES ELÉCTRICOS DE MEDIA TENSIÓN
FABRICADOS POR ELCON MEGARAD S.P.A. UBICADA EN LA
VÍA NAZIONALE 110 - 83030, ARCELLA (AV), ITALIA**

Tipo	ELCOBLOK G_U					
Referencia	Kit de empalme					
Descripción	Para uso exterior					
Tipo de tecnología	Unipolar de tipo resinado					
Código CODENSA	6762545	6808085	6808086	6762547	6808080	6808083
Identificación de fábrica	ELCOBLOK GDU-0110 1 x 16÷35 PASSANTE - 2÷10 DERIVATO Cu/Al mmq	ELCOBLOK GDU-0110 1 x 70 PASSANTE - 25 DERIVATO Cu/Al mmq	ELCOBLOK GDU-0110 1 x 25 PASSANTE - 25 DERIVATO Cu/Al mmq	ELCOBLOK GLU-0112 1 x 25 mmq Cu/Al	ELCOBLOK GLU 0113 1X25÷70mmq Cu/Al	ELCOBLOK GLU 0113 1X70mmq Cu/Al
Voltaje (kV)	1.2					
Calibres (mm²)	16 – 35; 2 - 10	70; 25	25; 25	25	25 - 70	70
Cantidad	154.000	1.000	1.000	40.000	1.500	2.500
Aplicación - usos	Productos para cables extruidos de Al o de Cu					
Referencial	EN 50393:2006, EN 61180-1:2003 2005 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.12)					

Atentamente,


 Juan Pablo Rojas Duque
 Gerente CIDET Certificación

DARIAS